

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE036/2021

Grupo de Materiais: Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	CONDICIONADOR, de ar, split hi Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Selo Procel ou classificação Inmetro A ou consumo máximo de 34,2 kWh/mês. Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. >> Ref. SAEB => 41.20.00.00163423-2	Un	32
2	CONDICIONADOR, de ar, split hi Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 BTUS, tensão de 220 volts. Função de desumidificação, controle	Un	52

	<p>remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Selo Procel ou classificacao Inmetro A ou consumo maximo de 24,4 kWh/mes.</p> <p>Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal.</p> <p>Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</p> <p>>> Ref. SAEB => 41.20.00.00163424-0</p>		
3	<p>CONDICIONADOR, de ar, split hi Wall, capacidade de refrigeracao de 24.000 BTUS, tensao de 220 volts. Funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Selo Procel ou classificacao Inmetro A ou consumo maximo de 45,6 kWh/mes.</p> <p>Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal.</p> <p>Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</p> <p>>> Ref. SAEB => 41.20.00.00163427-5</p>	Un	39
4	<p>CONDICIONADOR, de ar, split hi Wall, capacidade de refrigeracao de 30.000 BTUS, tensao de 220 volts. Funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Selo Procel ou classificacao Inmetro A ou consumo maximo de 61,4 kWh/mes.</p> <p>Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal.</p> <p>Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</p> <p>>> Ref. SAEB => 41.20.00.00163428-3</p>	Un	39
5	<p>CONDICIONADOR, de ar, split piso teto, capacidade de refrigeracao de 48.000 BTUS, tensao de 220 volts. Funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Selo Procel ou classificacao Inmetro A ou consumo maximo de 97,2 kWh/mes.</p> <p>Embalagem com rotulagem contendo, nome do produto, dados do fabricante e tensao nominal.</p> <p>Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</p>	Un	21

	>> Ref. SAEB => 41.20.00.00163431-3		
6	<p>CONDICIONADOR, de ar, split piso teto, capacidade de refrigeracao de 36.000 BTUS, tensao de 220 volts, funcao de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nivel de ruido. Selo Procel ou classificacao Inmetro A ou consumo medio maximo 73,1 kWh/mes.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia.</p> <p>>> Ref. SAEB => 41.20.00.00168505-8</p>	Un	1
	<p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Para correto preenchimento da proposta ded preços, vide edital da licitação.</p>		