



Material		Licitação		Número	Fornecedor
<input type="checkbox"/> Material	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão
Endereço				PE050/2013	
			Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais
Obras Civis

Unidade Requisitante
UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	<p>CONSTRUCAO DE CAPELA de exaustao: dimensoes:150 cm comprimento x 80 cm largura, x 260 cm altura. area util da capela: 146 x 76 x 130 MM Box fabricado em madeira de lei compensada, tipo naval, revestido externamente em laminado melaminico HD texturizado, e as paredes internas, revestidas em ceramica antiacido, duas curas, estrudada e vitrificada, com rejunte epoxi. Tampo fabricado em madeira revestido em ceramica antiacido, estrudada e vitrificada, com rejunte epoxi, com bordas para retencao de liquidos. (Ceramicas com laudo tecnico) em vidro temperado 8 mm de espessura, suspenso por cabos de aco inoxidavel AISI 304 protegidos por tubos de PVC, com protecao por vidro de seguranca com 6 mm de espessura, com 01 lampadas fluorescentes de 40 watts e reatores de partida rapida. Chicanas Defletoras: Parte Inferior da Capela - Modulo inferior ,Modulo de base fabricado em madeira revestida externamente em laminado melaminico texturizado e nas partes nao visaveis em todos os lados, em verniz poliuretano. Revestimento interno em polipropileno. Armario com 03 portas revestidas em laminado texturizado. Sistema de Exaustao: Um (01) exaustor centrifugo de simples aspiracao construido em polipropileno cinza na espessura de 8 mm, tomada e saida de ar com 200mm de diametro, base de fixacao em aco carbono com pintura de acabamento martelado. Rotor em polipropileno dinamicamente balanceado, diretamente acionado por motor totalmente fechado com ventilador externo TFVE, isolamento classe B(130 graus centigrados), NBR-7094 ABNTE, dimensoes ABNT-PB 38.º grau de protecao IP-55, NBR-6146-ABNT, trifasico 220/380v, 60Hz, 1 HP;Motor industrial de baixa rotacao com baixo nivel de ruido.</p> <p>>> Ref. SAEB => 07.08.00.00143598-1</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para elaboração do Anexo I (PCT), consultar a Parte B, Item 4 do Edital de licitação. Esta licitação terá Lote Único.</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
16/08/2013 15:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	05/08/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo