



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Grupo Diesel Gerador)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	66860 1.Grupo Diesel Gerador, na potência stand-by (prime) de 55kVA/44kW e potência continua (prime) de 50kVA/40kW, fator de potência 0,8, tensão 60Hz, 380/220.V, dotados de Quadro de Comando Automático, módulo DPC 560, do tipo microprocessado, conforme especificado a seguir: 1.1 Motor Diesel: Tipo: Diesel, injeção direta, 4 tempos; Potência: 67 cv @ 1.800 rpm.; Rotação Nominal: 1800 r.p.m.; Cilindros: 4 cilindros em linha; Sistema de Arrefecimento: Água através de radiador tropical com ventilador soprante, tanque de expansão e bomba centrífuga; Filtros de Ar: tipo seco, lubrificação em cartucho substituível, combustível tipo substituível; Sistema Elétrico: 12 Vcc dotado de alternador para carga de bateria; Sistema de Proteção: termômetro, pressostato eletromagneto de estrangulamento de bomba injetora provocando parada de motor, nos casos de superaquecimento d'água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação; Consumo de Combustível: 11 l/h a 100% de carga em potência contínua; 1.2 Alternador: Tipo alternador síncrono, trifásico, tipo brushless (sem escovas); Excitação: excitatriz rotativa, a estado sólido, com regulador automático de tensão; Regulação de Tensão: regulador eletrônico para +/- 2% em toda faixa de carga; Refrigeração: através de ventilador centrífugo montado no próprio eixo; Tensão Nominal: 380/220V Potência Nominal: 55 / 50 KVA; Fator de Potência: 0,8; Grau de Proteção: IP 23; Classe de Isolamento: H (180°C); Forma Construtiva: B3; Frequência Nominal: 60 Hertz, correspondente a 1800 r.p.m.; Ligação: estrela com neutro acessível; Nº de pólos/rpm: 4/1800. Base Metálica: Construída em longarinas de chapa dobrada "U", com travessas tubulares soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador e pontos de colocação dos amortecedores de vibração. Quadro Elétrico / Central de Supervisão e Controle:	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 26/11/2008 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 08/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Grupo Diesel Gerador)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Quadro de comando: AUTOMÁTICO, tipo: MICROPROCESSADO, com supervisão de rede, partida, parada e transferência automática de carga, com possibilidade de funcionamento Manual ou Automático. Montado em gabinete metálico auto-sustentado com indicação de tensão (f-f / f-n), corrente, frequência, temperatura do motor e pressão do óleo, proteção para alta temperatura de água de resfriamento, baixa pressão do óleo lubrificante.</p> <p>Acessórios 01 (Um) Tanque de combustível, montado na própria base, com mangueira de polietileno, com revestimento em nylon para alimentação e retorno do combustível, com capacidade de 200 (duzentos) litros, autonomia de 10:00 hs; 01 (Uma) Bateria com estante de aço, cabos e terminais de ligação; 01 (Um) Jogo de vibra-stop's para assentamento do conjunto ao solo; 01 (Um) Silencioso e um flexível para o escapamento dos gases de combustão; 01 (Um) Conjunto de documentação técnica (Manual técnico, manuais de operação e manutenção, diagramas elétricos);</p>							
002	66861 Chapas de cobre de 160x80cm	Perm.	UND	6				
003	66862 Conector de 25mm.	Perm.	UND	3				
004	66863 Chapa de cobre 2,5x1x1,5 - para barramento de terra.	Perm.	UND	1				
005	66864 Haste de terra para barramento neutro.	Perm.	UND	5				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 26/11/2008 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS <div style="text-align: right;"> <hr style="width: 100%;"/> ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL </div> Data 08/11/2008
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente (Grupo Diesel Gerador)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
006	66865 Cabo de cobre de 25mm.	Perm.	MT	50				
007	67058 Cabine insonorizada, removível, com vedação acústica, construída em chapa de aço, com tratamento interno acústico afim de reduzir o ruído do equipamento para aproximadamente 85 dB. Com tubulação específica para escapamento de gases que reduza o calor emitido pelo mesmo.	Perm.	UND	1				

Observação:

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 4 - Bairro universitário - Prédio do Almoxarifado - CEP: 45.083-900
- 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
- 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
- 1.2. Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
- 1.3. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
- 1.4. O prazo mínimo de garantia e assistência técnica para todos os produtos será de 12 (doze) meses prestados no Estado da Bahia

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital				
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo: _____				
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS				APRESENTAR		PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS		
Comissão Permanente de Licitação - UESB				Catálogo				
26/11/2008 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista						Data 08/11/2008	_____ ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL	